

Bydgoszcz, 10 lutego 2020

Enea Oświetlenie/OP/RO1
WEA20E001242
K2000066420

ZPNIUC „INŻDRÓG” S. C.
ul. Chelmńska 106a/38
86-300 Grudziądz

Warunki techniczne projektowania nr WT-RO1-020-2020

dotyczy: przebudowy sieci oświetleniowej w związku z rozbudową drogi powiatowej nr 1101C w miejscowości: Zamarte i Jerzmionki.

Dane wstępne:

Określenie obiektów oświetlenia ulicznego, których dotyczy wniosek:
SO: 2-3-0413013-032 Zamarte Wieś,
SO: 2-3-0413013-011 Jerzmionki Wieś

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 16.01.2020 r. Rejon Oświetleniowy Bydgoszcz podaje warunki na usunięcie kolizji z istniejącą siecią oświetlenia drogowego w miejscowościach Zamarte oraz Jerzmionki, droga powiatowa nr 1101C:

- Istniejąca kolizyjna sieć oświetleniowa zasilana jest z szafek: SO 2-3-0413013-032 Zamarte Wieś oraz SO 2-3-0413013-011 Jerzmionki Wieś,
- Kolizyjną sieć oświetleniową przebudować zachowując istniejący układ zasilania oraz zachowując parametry natężenia oświetlenia wymagane osobnymi przepisami i normami,
- Zachować odległości poziome/pionowe kabli i przewodów zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami,
- Uszkodzone elementy wymienić na nowe wg obliczeń,
- Nie podłączać sieci/urządzeń innych władających do sieci/urządzeń oświetleniowych będących na majątku ENEA Oświetlenie sp. z o.o.,
- W przypadku zabudowy urządzeń na gruntach prywatnych (w przypadkach uzasadnionych technicznie) należy uzyskać pisemną zgodę właścicieli tych terenów a warunkiem przystąpienia do realizacji

Centrala

Enea Oświetlenie sp. z o.o.
71-050 Szczecin, ul. Ku Ślonce 34
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 00000087552 Kapitał zakładowy 182 127 000 PLN
tel. +48 / 91 332 17 10 NIP 852-19-62-912
faks +48 / 91 813 50 49 REGON 811084325
oswietlenie@enea.pl
www.enea-oswietlenie.pl

ENEA, Oświetlenie sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (71-080), ul. Ku Ślonce 34, jako Administrator danych osobowych informuje, że na stronie internetowej Spółki www.enea-oswietlenie.pl znajduje się oszczędzony arkusz informacyjny dla klientów, kontrahentów Spółki, osób prowadzących korespondencję ze Spółką, a także wystosowany do Spółki o wydanie warunków, uzgodnienia techniczne likwidacji kolizji.

- zadania (udostępnienia sieci do przebudowy) jest ustanowienie na rzecz ENEA Oświetlenie sp. z o.o. służebności gruntowej potwierdzonej notarialnie, polegającej na nieodpłatnym zapewnieniu dostępu do wybudowanej sieci elektroenergetycznej w celu przebudowy, prowadzenia konservacji i usuwania awarii,
- Zachować zwisy i odległość poziome/pionowe przewodów zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami (zamieścić odpowiednie projekty wzdużne/poprzeczne linii w projekcie),
- Istniejącą napowietrzną sieć oświetleniową przełożyć poza teren kolizji (Al 1x35 mm²; Al. 2x25mm²),

- Opracować dokumentację techniczną i przedłożyć do uzgodnienia w Rejonie Oświetleniowym Bydgoszcz (1 egz. papierowy, 1 egz. elektroniczny w formacie pdf, oba egz. z podpisami projektanta),
- Niniejsze warunki na usunięcie kolizji będą skuteczne pod warunkiem podpisania z ENEA Oświetlenie sp. z o.o. umowy kolizyjnej, która należy dołączyć do dokumentacji projektowej. Umowa sporządzona zostanie przez ENEA Oświetlenie sp. z o.o. na podstawie kosztorysu inwestorskiego, zestawień montażowych/demontażowych i regulować będzie sposób przekazania na majątek ENEA Oświetlenie sp. z o.o. nowopowstałych (lub likwidacji istniejących) elementów sieci,
- Prace będą wykonywane bez inwestycji ENEA Oświetlenie sp. z o.o.,
- Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami,
- Przed rozpoczęciem prac należy wystąpić pisemnie do Rejonu Oświetleniowego Bydgoszcz o dopuszczenie do prac z 7-dniowym wyprzedzeniem,
- W czasie trwania prac zachować ciągłość działania urządzeń oświetleniowych nie objętych przebudową,
- Po wykonaniu robót całość podlega odbiorowi/sprawdzeniu technicznemu przez Rejon Oświetleniowy Bydgoszcz,
- Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia o odbiorze w terminie 5-ciu dni przed proponowaną datą, dostarczenia dokumentacji powykonawczej, protokołów badań, zestawienia materiałów zdemontowanych oraz powykonawczą inwentaryzację geodezyjną urządzeń,
- Przebudowana sieć pozostaje na majątku ENEA Oświetlenie sp. z o.o.,
- Integralną część warunków stanowią „Ogólne wymagania dotyczące sieci oświetlenia drogowego”,
- Ważność warunków upływa po dwóch latach od ich wydania.

Z poważaniem

Dyrektor
Rejonu Oświetleniowego
Bydgoszcz
Dariusz Buczkowski

Zalaczniki:

1. Ogólne wymagania dotyczące sieci oświetlenia drogowego – 2 str.
2. Plan sytuacyjny do w/w lokalizacji – 2 str.

k.o.
1. a/a

Sprawę prowadzi Jakub Jaroch tel. 52 31 31 754.

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SIECI OŚWIETLENIA DROGOWEGO.

I. Stupy

1. Stupy stalowe ocynkowane o grubości ścianki min. 4mm, stożkowe z trwałym oznaczeniem typu i roku produkcji (średnica wierzchołka 60mm, dla stupów parkowych 48mm) - **posiadające certyfikat bezpieczeństwa CE**
2. Wnęka kablowa na wysokość 60cm nad ziemią, ustawiona w sposób umożliwiający bezpieczne wykonywanie prac
3. Część podziemna stupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczona przed korozją farbą TIKKURILA MAKOR-TIX (szary metaliczny) lub równoważną, w przypadku stupów typu parkowego jako ochronę okolic przyziemia stupów należy zastosować rękawy z tworzyw termokurczliwych (poniżej otworem wstępowym kabli a wnęką stupową)
4. Stupy winny posiadać dwa otwory umożliwiające wprowadzenie kabli (góra krawędź otworu - 50cm od poziomu gruntu)
5. Do stupa należy wypiąć piasek (żwir) do wysokości 20cm powyżej wejścia kabla do stupa.
6. Stupy powinny być wkopywane w ziemi na głębokość min. 120 cm , lecz nie mniej niż na głębokości posadowienia stupów jak dla gruntu słabego – w zależności od wysokości stupu
7. Stupy z wysięgnikiem winny być zlozone z dwóch oddzielnych elementów – stupa oraz wysięgnika. Maksymalna długość wysięgnika 1,5m
8. W każdym stupie przewód PEN połączony ze stupem.
9. Stupy skrajne, odgałęzne i co 500 m w obwodzie winny być uziemione. Zacisk uziemiający na wysokości 30cm na zewnątrz stupu. Stup winien posiadać fabrycznie przygotowany zacisk uziemiający na zewnątrz stupu
10. Numerowanie stupów: *nr – stupa / nr – obwodu*
nr – szafki
11. Stupy, wysięgniki i oprawy winny nawiązywać do już istniejących.
12. Połączenia śrubowe należy zakonserwować
13. Między szafką oświetleniową a pierwszymi stupami obwodów należy utożyszczyć taśmą stalową ocynkowaną Fe-Zn min. (4*25mm).

II. Kable i przewody

1. Przekrój kabla wg obliczeń lecz nie mniej niż - 4x 16mm² dla ciągów spacerowych, 4x25mm² dla pozostałych oraz kabli kaskadowych
2. Głębokość układania 50cm pod chodnikiem, 70cm w trawnikach
3. Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż -5 °C lub nie niższa od tej jaką zaleca producent.
4. Kabel uktadać na podsypce piaskowej o grubości 10 cm, możliwie równolegle do dróg i chodników
5. Folia niebieska 30cm nad kablem
6. W przypadku gęstego uzbrojenia, gruntu z dużą ilością gruzu kable uktadać na całej trasie w rurach ostnowowych AROT fi 50/75
7. Wprowadzany kabel do stupa winien być ostrogią głętką rurą grubościenną fi 50mm na odcinku min. 40cm typu DVR 50 lub równoważną oraz zabezpieczyć folią otwory by uniemożliwić dostawanie się piasku do stupa
8. Wnętrze stupa należy wypełnić piaskiem 20cm powyżej otworu wprowadzenia kabla
9. Należy zostawić zapasy kabli (w pionie) przy stupach i szafkach ok. 2,5m dla przekroi do 25mm² i ok. 3m dla wyższych przekrojów.
10. W przypadku wystąpienia kolizji z kablami oświetleniowymi ENEA Oświetlenie sp. z o.o. nie wyraża zgody na mufowanie kabli podczas przebudowy. Należy wymieścić całe odcinki między stupami
11. Przepusty pod drogami, wjazdami z nawierzchni nierozbieralnej z rezerwą 50%
12. Główice termokurczliwe na kablach typu SKE 3M lub równoważne
13. Oznaczniki co 10m i przy stupach, przepustach, szafkach o treści: typ kabla, użytkownik, rok utoższenia (YAKY 4x...mm², oświetlenie, rok.) dla kabla zasilającego (kaskadowego) dodatkowo – zasilanie (kaskada)
14. Przewody w stupie od zabezpieczenia do oprawy okragły YDY 3x2,5mm²
15. W stupach stosować złącza IZK.
16. Maksymalna ilość kabli wprowadzonych do stupa 3.
17. Ciagi rowerowe bez względu na rodzaj ich nawierzchni należy traktować jako nawierzchnię nierozbieralną, w związku z powyższym przecinające się ze ścianką kabla należy uktadać w przepustach z rur ostnowowych oraz kable uktadać poza ciągami i rowerowymi.
18. Należy zachować ciągłość działania istniejącego oświetlenia nie podlegającego przebudowie podczas prowadzenia prac związanych z budową, przebudową, rozbudową oświetlenia w ramach prac budowlanych.

III. Uzgodnienia

1. Przed uzgodnieniem dokumentacji w ZUDP należy uzgodnić szczegóły powiązane z siecią istniejącą
2. Do uzgadnianej w ENEA Oświetlenie sp. z o.o. dokumentacji należy dołączyć i przekazać jej wersję elektroniczną dokumentacji


3. Przy przebudowie należy opracować i uzgodnić harmonogram prac zapewniający ciągłość zasilania pozostałoego oświetlenia.
4. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy w obszarze terenu budowy zinwentaryzować istniejące nie podlegające oraz podlegające przebudowie / likwidacji oświetlenie. Prace prowadzić w uzgodnieniu z ENEA Oświetlenie sp. z o.o..

IV. Odbior

1. Przed przystąpieniem do prac należy ustalić tryb odbiorów oraz przekazać egzemplarz projektu technicznego do ENEA Oświetlenie sp. z o.o., który zostanie zwrócony po zakończeniu prac.
2. Do odbioru końcowego należy przedłożyć dwa egzemplarze dokumentów zawierających:
 - a. oświadczenie kierownika budowy
 - b. dokumentację powykonawczą w wersji elektronicznej (format PDF)
 - c. dokumentację powykonawczą
 - d. mapę geodezyjną powykonawczą
 - e. współrzędne geodezyjne w układzie wymaganym przez ENEA Operator sp. z o.o. (płyta)
 - f. szkice polowe z wykazem współrzędnych z oświadczeniem o zgodności wykonania prac zgodnie z projektem
 - g. notatki ze sprawozdania technicznego
 - h. wykaz ilościowy podstawowych materiałów
 - i. protokoły pomiarów elektrycznych
 - j. pokwitowanie odbioru materiałów z demontażu
 - k. certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności.
3. Wzór protokołu odbioru do pobrania w ENEA Oświetlenie sp. z o.o.
4. Wszelkie materiały sieci oświetleniowej ulegające demontażowi podczas budowy / przebudowy należy zwrócić do ENEA Oświetlenie sp. z o.o. za pokwitowaniem zdania materiałów.

Skala 1:2962 (North American Letter)
0 40 80 120 160 200 m

53°6'18.4"N 17°50'9.854"E
zadánína z ST 33092 Jerzmionki Wies
SOU 2-3-0413013-011
53.104184, 17.509854



SKALA 1:1866 (North American Letter)
0 20 40 60 80 100 m

01/1//1

