

Nakło nad Notecią, dnia 13-04-2023
MU/KA/l.dz. PEO23P065475

ZARZĄD DROGOWY
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
18.04.2023
L.dz. 843

ZARZĄD DROGOWY
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
Ul. Koronowska 5
89-400 Sępólno Krajeńskie

Uzgodnienie

dotyczy: Projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn. „Przebudowa DP 1130C relacji Borzyszkowo-Rościmin w zakresie przebudowy drogi dla pieszych na odc. o dł.0,27540 km ulokowanym pomiędzy km 0+018,00, a km 0+293,40 jej przebiegu”.

Odpowiadając na pismo ZD-RR.7011.06.2023.MM z dnia 07.04.2023 r. (data wpływu 11.04.2023 r.) przesyłamy uzgodniony 1 egzemplarz projektu mapy sytuacyjnej z naniesioną siecią elektroenergetyczną oraz pozytywnie zaopiniowane odległości zwisów przewodów napowietrznej linii elektroenergetycznej krzyżującej się w miejscach ich przebiegu.

Przedłożenie mapy syt. uzgadnia się na następujących warunkach:

1. Istniejąca sieć elektroenergetyczna własność ENEA Operator Sp. z o. o. zaznaczono i opisano na mapie sytuacyjnej.
2. Zastrzegamy możliwość wystąpienia na terenie, urządzeń i kabli niezainwentaryzowanych wyłączonych z eksploatacji. Powyższy fakt należy niezwłocznie zgłosić do RD Nakło.
3. Wykonawca z 14 – dniowym wyprzedzeniem pisemnie powiadomi o rozpoczęciu prac RD Nakło i sprawdzi aktualność naniesień.
4. Przy prowadzeniu prac w razie odkrycia urządzeń elektroenergetycznych należy niezwłocznie powiadomić RD Nakło i po wyłączeniu urządzeń spod napięcia i pod nadzorem zabezpieczyć przed uszkodzeniem i osiadaniami ziemi poprzez nałożenie na odkryte kable na całej szerokości wykopu rur osłonowych dwudzielnych typu Arot. Skrzyżowania i zbliżenia wykonać zgodnie z obowiązującymi normami a przed zasypaniem zgłosić do odbioru.
5. ENEA Operator Sp. z o.o. informuje że nie będzie ponosiła kosztów przebudowy i poziomowania swoich urządzeń w przypadku zmiany rzędnych wysokości terenu w wyniku realizacji projektu.
6. Zobowiązuje się Inwestora i Wykonawcę robót do przeprowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość powstania awarii sieci elektroenergetycznej na skutek prowadzenia tych prac.
7. Uzgodnienie jest ważne przez 6 miesięcy od daty wydania.
8. Niniejsze uzgodnienie jest niezbędnym załącznikiem do projektu.
9. W przypadku kolizji istniejącej sieci elektroenergetycznej z planowanymi robotami budowlanymi lub remontowymi w szczególności w przypadku zbliżenia się do urządzeń znajdujących się pod napięciem, przed przystąpieniem do pracy należy wystąpić do RD Nakło o wyłączenie w uzgodnionym terminie urządzeń elektroenergetycznych spod napięcia.

Z poważaniem

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Nakło
Oddział M. Jaskuś Sieciowego
Kierownik
Piotr Koś

Sprawę prowadzi: Krzysztof Allnoch
tel.: 52 313 20 51

Załączniki:

- 1) Profile – 1 egz.
- 2) Mapa z naniesieniem sieci – 1 egz.
- 3) Zasady przetwarzania informacji – 1 egz.

k/o
MU-a/a

Centrala

ENEA Operator Sp. z o.o. tel. +48 / 61 850 40 00
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58 faks +48 / 61 884 59 57

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl

