

Nakło nad Notecią, dnia 19-01-2023

MU/KA/l.dz.PEO23P008671

**LZ Projekt Lotar Ziomek  
ul. Kasztanowa 5  
89-100 Występ**

### Uzgodnienie

**Dotyczy: projektu zagospodarowania terenu dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1141C relacji Jastrzębiec – Tonin – Wąwelno w zakresie budowy chodnika na odcinku km 1+512 a km 1+616 jej przebiegu na działkach o numerach ewidencyjnych 192, 204/2, 203, 204/1 w m. Ostrówek, obręb Tonin, gm. Sośno.**

**Odpowiadając na pismo z dnia 09.12.2022 r. (data wpływu 16.01.2023 r.) przesyłamy uzgodniony 1 egzemplarz projektu mapy sytuacyjnej z naniesioną siecią elektroenergetyczną.**

**Przedłożenie mapy syt. uzgadnia się na następujących warunkach:**

1. Istniejąca sieć elektroenergetyczna własność ENEA Operator Sp. z o.o. zaznaczono i opisano na mapie sytuacyjnej.
2. Zastrzegamy możliwość wystąpienia na terenie, urządzeń i kabli niezainwentaryzowanych wyłączonych z eksploatacji. Powyższy fakt należy niezwłocznie zgłosić do RD Nakło.
3. Wykonawca z 14 – dniowym wyprzedzeniem pisemnie powiadomi o rozpoczęciu prac RD Nakło i sprawdzi aktualność naniesień.
4. Przy prowadzeniu prac w razie odkrycia urządzeń elektroenergetycznych należy niezwłocznie powiadomić RD Nakło i po wyłączeniu urządzeń spod napięcia i pod nadzorem zabezpieczyć przed uszkodzeniem i osiadaniami ziemi poprzez nałożenie na odkryte kable na całej szerokości wykopu rur osłonowych dwudzielnych typu Arot. Skrzyżowania i zbliżenia wykonać zgodnie z obowiązującymi normami a przed zasypaniem zgłosić do odbioru.
5. ENEA Operator Sp. z o.o. informuje że nie będzie ponosiła kosztów przebudowy i poziomowania swoich urządzeń w przypadku zmiany rzędnych wysokości terenu w wyniku realizacji projektu.
6. Zobowiązuje się Inwestora i Wykonawcę robót do przeprowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość powstania awarii sieci elektroenergetycznej na skutek prowadzenia tych prac.
7. Uzgodnienie jest ważne przez 6 miesięcy od daty wydania.
8. Niniejsze uzgodnienie jest niezbędnym załącznikiem do projektu.
9. W przypadku kolizji istniejącej sieci elektroenergetycznej z planowanymi robotami budowlanymi lub remontowymi w szczególności w przypadku zbliżenia się do urządzeń znajdujących się pod napięciem, przed przystąpieniem do pracy należy wystąpić do RD Nakło o wyłączenie w uzgodnionym terminie urządzeń elektroenergetycznych spod napięcia.

Z poważaniem

Sprawę prowadzi: Krzysztof Allnoch  
Tel. 52 313 20 51

Załączniki:

- 1) Projekt PZT 1-egz..
- 2) Zasady przetwarzania informacji 1-egz.

k/o  
MU-a/a

ENEA Operator Sp. z o.o.  
Rejon Dystrybucji Nakło  
Dział Miastku Stadiowego  
Kierownik  
Piotr Łoś

#### Centrala

ENEA Operator Sp. z o.o.  
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 40 00  
faks +48 / 61 884 59 57

NIP 782 237 71 60  
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl  
www.operator.enea.pl