

1. Zgodnie z PZP Zamawiający powinien opisać przedmiot zamówienia z w sposób jednoznaczny i wyczerpujący oraz w sposób nieutrudniający uczciwej konkurencji z dopuszczeniem materiałów równoważnych w stosunku do rur PP.

Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści zastosowanie systemu kanalizacyjnego opartego na rurach kamionkowych produkowanych zgodnie z normą PN-EN295 oraz posiadających parametry pozanormowe uwzględnione w aprobacie IBDiM dopuszczającej rury między innymi do zastosowania w ciągach komunikacyjnych (aprobata w załączniku)? Uzupełnienie systemu będą stanowić studnie betonowe z monolitycznymi dennicami typu "PERFECT".

odp. 1) *Zamawiający dopuszcza zastosowanie do budowy kanalizacji deszczowej systemu opartego na rurach kamionkowych, produkowanego zgodnie z normą PE-EN295.
Zamawiający zaznacza jednak, że system ten musi umożliwiać jego instalację i prawidłowe funkcjonowanie w trudnych warunkach gruntowych, wyspecyfikowanych w opracowaniu geotechnicznym, załączonym do dokumentacji przetargowej.*